



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

Заместителю генерального директора  
ФГУП «Федеральный центр двойных  
технологий «СОЮЗ»  
Деревякину В.А.

ул. Академика Жукова, д. 42,  
г. Дзержинск, Московская обл.,  
140090

тел./факс: (495) 551-11-44  
e-mail: [soyuz@fcdt.ru](mailto:soyuz@fcdt.ru)

28.10.2019 № 804677-16-1-7  
На № 5182/407 от 23.10.2019

О необходимости обязательного  
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что установки типа УПАТ (УПАТ-25, УПАТ-800, УПАТ-2000, УПАТ-3300, УПАТ-7500; изготовитель – ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ»), представляющие собой жесткие стеклопластиковые или стальные емкости на металлической подставке, в верхней части которых располагается твердотопливный газогенератор, не могут быть отнесены к автономным установкам пожаротушения. Установки типа УПАТ фактически являются лишь узлом хранения и подачи огнетушащего вещества (например, водопитателем) для автономной или автоматической установки пожаротушения.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что установки пожаротушения твердотопливные автономные типа УПАТ не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Одновременно сообщаем, что с 01.01.2020 вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ФГУП «ФЦДТ «СОЮЗ».

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Карпов Алексей Павлович  
(495) 521-91-19

Дата регистра	10.12.19
Входящ. №	6836
Количество листов	1 л.