



## Отличительные особенности

- Модульная конструкция
- «Горячая» замена модулей
- Журнал событий за 5 лет
- Считывание журнала на ПК

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail [sector-ves@rambler.ru](mailto:sector-ves@rambler.ru), [sector-ves@fcdt.ru](mailto:sector-ves@fcdt.ru), либо оформить запрос на прайс-лист непосредственно с сайта:

Вы можете [скачать бланк запроса](#), заполнить его и отправить на наш e-mail [sector-ves@rambler.ru](mailto:sector-ves@rambler.ru), [soyuz@fcdt.ru](mailto:soyuz@fcdt.ru), либо оформить запрос непосредственно с сайта:

**КОНТАКТЫ:** тел.: +7 (495) 551-70-25; тел./факс: +7 (495) 551-06-18; **E-mail:** [sector-ves@rambler.ru](mailto:sector-ves@rambler.ru), [soyuz@fcdt.ru](mailto:soyuz@fcdt.ru)

## 1. Назначение

- прием информации от [пожарных извещателей типа МДП](#) (см. соответствующий [раздел каталога](#));
- формирование сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения;
- контроль состояния автоматических средств пожаротушения;
- управление световыми и звуковыми оповещателями.

## 2. Основные возможности прибора

- автоматический контроль шлейфов сигнализации и пусковых линий ("норма", "КЗ", "обрыв", "внимание", "пожар") с отметкой даты и времени события;
- автоматическая диагностика и тестирование извещателей пламени через заданные интервалы времени;
- запись действий обслуживающего персонала;
- энергонезависимая память на 400 событий;
- автоматический пуск установок пожаротушения по каждому направлению при срабатывании пары извещателей в защищаемой зоне;
- сигнализация и оповещение при пожаре.

## 3. Технические характеристики

№	Наименование характеристики	Значение
1	Количество контролируемых направлений	4
2	Количество извещателей для контроля одной зоны	2
3	Напряжение питания	-220В от сети 50 Гц
4	Мощность, потребляемая в дежурном режиме, в комплекте с 8 извещателями МДП	35 ВА
5	Масса прибора, не более	6 кг
6	Габаритные размеры	450x320x130 мм

[Сохранить страницу в формате PDF](#)

[Руководство по эксплуатации ППКП-М 2399 00000 00 РЭ](#)

[Сертификат соответствия С-RU.ПБ01.В.01847](#)

[Средства и системы пожаротушения и взрывопредупреждения](#)

[Скачать презентацию "ГОА МАГ, средства и системы пожаротушения и взрывопредупреждения ФГУП "ФЦДТ "Союз"](#)